



Na osnovu kojih kriterijuma naručujemo ventilator otporan na varnice?

Pri izradi ventilatora otpornih na varnice osigurava se ugradnja delova koji nisu metalni tj. u smeru protoka vazduha slučajnim trenjem ne proizvode varnice, te je izbegnuta eksplozija, ili vatra u ventilacionom kanalu.

Ukoliko vazduh nije čist tj. sadrži eksplozivne materije, gasove itd., odabir ventilatora je jednostavan, i vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

A tip

Ventilator otporan na varnice specijalne izvedbe, kod kojeg nijedan deo nije metalne izvedbe

B tip

Lopaticice ventilatora nisu od metala i ventilator poseduje aluminijumski klizni ležaj.

C tip

Između kućišta i lopatica se nalazi specijalan zaštitni klizni ležaj koji nije od metala; isti se nalazi i na osovini motora kod sastava sa kućištem.